

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 135
об устранении выявленных нарушений**

28.02.2017

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ивняковская средняя школа" Ярославского муниципального района, 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, Луговая, д. 1а

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

1. п.4.25. Четыре туалета, расположенные на 1-ом и 2-ом этажах не оборудованы кабинами с дверями. Унитазы в данных санитарных узлах не оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. В туалете для девочек на втором этаже имеются дефекты настенного кафельного покрытия (выпадение плиток).

2. п.4.28. В рекреации 1-го этажа на потолке присутствуют следы протечек, на стенах отмечается отслоение краски. В рекреации 3-го этажа на потолке выпадение штукатурки, в узком коридоре имеются повреждения оконных откосов. В кабинете физики, отмечается отслоение краски на наружной стене, выпадение штукатурки на потолке в лаборантской комнате. В кабинете химии на стыке наружной стены и потолка отмечается выпадение штукатурки, на стенах – отслоение краски.

3. п.4.29. В рекреациях 1-го, 2-го и 3-го этажах отмечаются дефекты линолеума.

4. п.7.2.1. Согласно протоколу измерения освещенности № 165 от 16.02.2017г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» уровень искусственной освещенности в кабинетах № 219 - стол 7; № 221 – столы 4, 5, 6, 8, 9; кабинете информатики столы 1 – 6, 9, 10 не соответствует гигиеническим требованиям.

5. п.7.2.9. В кабинете № 102 (начальная школа) и в кабинете информатики не проведена замена вышедших из строя источников света.

6. п.10.12. Продолжительность перемены между 6-м и 7-м уроком составляет 5 минут.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

1. Оборудовать кабинами с дверями четыре туалета, расположенные на 1-ом и 2-ом этажах. Унитазы обеспечить сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Устранить дефекты настенного кафельного покрытия в туалете для девочек на втором этаже.

2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил состояние потолков (рекреации 1-го, 3-го этажей, лаборантская кабинета физики), стен (рекреации 1-го, 3-го этажей, кабинеты физики, химии).
3. Устранить дефекты линолеума в рекреациях 1-го, 2-го и 3-го этажей.
4. Обеспечить уровни искусственной освещенности в кабинетах № 219 - стол 7; № 221 – столы 4, 5, 6, 8, 9; кабинете информатики столы 1 – 6, 9, 10 в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
5. Провести замену вышедших из строя источников света в кабинете № 102 (начальная школа) и в кабинете информатики.
6. Установить перемену между 6-м и 7-м уроком продолжительностью не менее 10 минут.

Срок исполнения 28.02.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **муниципальное общеобразовательное учреждение "Ивняковская средняя школа" Ярославского муниципального района ОГРН 1037602600980, ИНН 7627002095**

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставить в срок до **« 06 » марта 2018 года**

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обучения



Юдина Юдина Светлана Евгеньевна

**Главный государственный
санитарный врач по
Ярославской области**
М.П.

Звягин Звягин Александр Михайлович

Копию настоящего предписания получил:

28 «28» февраля 2018 г.

Кондратьев Кондратьев С.Н.

Ф.И.О